



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ
РОСС RU.31570.04ОГНО

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ (УСЛУГ) «ОЭГСЕРТ» № ОГН4.RU.1304
Общества с ограниченной ответственностью «НефтегазТехЭкспертиза» (ОС «ОЭГСЕРТ»)
Российская Федерация, 115407, город Москва, улица Речников, дом 7 строение 1
Телефон: +7 (499) 616-11-85, <http://ngcert.ru>, e-mail: ngte@bk.ru, ngte@ngcert.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.RU.1304.B00758

П 02237

Срок действия с 13.08.2020 по 12.08.2023

ПРОДУКЦИЯ:

Шкафы защит присоединений напряжением 110 и 220 кВ серии ШЭ2607
ТУ 3433-016-20572135-2000 (с изменениями 1-14)
серийный выпуск
(см. Приложение ПП 02150, ПП 02151, ПП 02152)

КОД ОК 034-2014: 27.12.31.000

КОД ТН ВЭД РФ:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) (разд. 5, п.п.: 6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.2.1, 6.2.8, 7.1.1, 7.1.2.3, 7.1.4, 7.2.1, 7.3);
ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) (разд. 6); ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСПР 11:2004) (п.п.: 5.1, 5.2);
СТО Газпром 2-1.11-661-2012 (п.п.: 6.2-6.5, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3.1-7.3.3, 7.4, 7.5, 7.6.1-7.6.6, 7.7.1, 7.7.2, 7.8.1-7.8.4, 7.9, 7.10.1-7.10.3, 7.11, 7.12, 7.13.3, 7.13.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.7, 8.8, 10.2, 10.3, 10.5, 10.6, разд. 11)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью
Научно-производственное предприятие «ЭКРА», ИНН 2126001172
Российская Федерация, 428020, Чувашская Республика - Чувашия,
город Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, дом 3, помещение 541
Телефон: +7 (8352) 220-110, +7 (8352) 550-368; Факс: +7 (8352) 570-076, e-mail: ekra@ekra.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Обществу с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЭКРА», ИНН 2126001172
Российская Федерация, 428020, Чувашская Республика - Чувашия,
город Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, дом 3, помещение 541
Телефон: +7 (8352) 220-110, +7 (8352) 550-368; Факс: +7 (8352) 570-076, e-mail: ekra@ekra.ru

НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства от 09.08.2019 № 135П-19/НГТЭ;
Протоколов испытаний от 27.04.2020 № 18Л019/2/1-18Л019/2/17;
Акта экспертной группы по сертификации продукции от 15.05.2020 № 135П-19/НГТЭ;
Решения о выдаче сертификата соответствия от 13.08.2020 № 135П-19/НГТЭ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Схема сертификации 1d

Руководитель органа по сертификации

М.П.

Эксперт


подпись

подпись

И.А.Роцин

инициалы, фамилия

Е.В. Карпов

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1304.B00758

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЭКРА»,
ИНН 2126001172

Российская Федерация, 428020, Чувашская Республика - Чувашия,
город Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, дом 3, помещение 541

Телефон: +7 (8352) 220-110, +7 (8352) 550-368; Факс: +7 (8352) 570-076, e-mail: ekra@ekra.ru

27.12.31.000

Шкафы защит присоединений напряжением 110 и 220 кВ серии ШЭ2607 функционального назначения:

- шкафы защит линии и автоматики управления линейным выключателем типа ШЭ2607 011-XXXX УХЛ4;

- шкафы резервных защит и автоматики управления секционного (шиносоединительного) выключателя типа ШЭ2607 015-XXXX УХЛ4;

- шкафы управления, защиты и автоматики выключателя напряжением 110-220кВ типа ШЭ2607 019-XXXX УХЛ4;

- шкафы дистанционной, токовой защит и автоматики управления секционного (шиносоединительного) выключателя типа ШЭ2607 019023-XXXX УХЛ4;

- шкафы дистанционной и токовой защит линии (1 выкл.) типа ШЭ2607 021-XXXX УХЛ4;

- шкафы дистанционной и токовой защит линии (2 выкл.) типа ШЭ2607 022-XXXX УХЛ4;

- шкафы дистанционной и токовой защиты ШСВ линии (2 выкл.) типа ШЭ2607 023-XXXX УХЛ4;

ТУ 3433-016-20572135-2000
Шкафы защит присоединений
напряжением 110 и 220 кВ
серии ШЭ2607.
Технические условия
(с Изменениями 1-14)



Руководитель органа по сертификации

подпись

И.А.Рошин

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Е.В. Карпов

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1304.B00758

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЭКРА»,
ИНН 2126001172

Российская Федерация, 428020, Чувашская Республика - Чувашия,
город Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, дом 3, помещение 541

Телефон: +7 (8352) 220-110, +7 (8352) 550-368; Факс: +7 (8352) 570-076, e-mail: ekra@ekra.ru

27.12.31.000

- шкафы защит трансформатора типа ШЭ2607 041-XXXX УХЛ4;
- шкафы основной и резервной защиты трансформатора (автотрансформатора) 110-220кВ и автоматики управления выключателем типа ШЭ2607 041073-XXXX УХЛ4;
- шкафы основной и резервной защиты трансформатора ШЭ2607 041074-XXXX УХЛ4;
- шкафы защиты шунтирующего реактора напряжением 35-220 кВ типа ШЭ2607 049-XXXX УХЛ4;
- шкафы защиты ошиновки типа ШЭ2607 051051-XXXX УХЛ4;
- шкафы защит сборных шин типа ШЭ2607 065-XXXX УХЛ4;
- шкафы резервной защиты трансформатора (автотрансформатора) и автоматики управления выключателем типа ШЭ2607 071-XXXX УХЛ4;
- шкафы основной высокочастотной защиты линии типа ШЭ2607 081-XXXX УХЛ4;

ТУ 3433-016-20572135-2000
Шкафы защит присоединений
напряжением 110 и 220 кВ
серии ШЭ2607.
Технические условия
(с Изменениями 1-14)



Руководитель органа по сертификации

И.П.

[Handwritten signature]
подпись

И.А.Рошин

инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

Е.В. Карпов

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1304.B00758

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЭКРА»,
ИНН 2126001172

Российская Федерация, 428020, Чувашская Республика - Чувашия,
город Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, дом 3, помещение 541

Телефон: +7 (8352) 220-110, +7 (8352) 550-368; Факс: +7 (8352) 570-076, e-mail: ekra@ekra.ru

27.12.31.000

- шкафы основной высокочастотной защиты линии с комплектом ступенчатых защит типа ШЭ2607 087-XXXX УХЛ4;

- шкафы дифференциальной защиты линии с комплектом ступенчатых защит типа ШЭ2607 091-XXXX УХЛ4

- шкафы центральной сигнализации типа ШЭ2607 130130-XXXX УХЛ4.

Основные номинальные параметры ШЭ2607:

- номинальное напряжение оперативного постоянного тока – 110 или 220 В;

- номинальный переменный ток 1 или 5 А частотой 50 Гц.

ТУ 3433-016-20572135-2000
Шкафы защит присоединений
напряжением 110 и 220 кВ
серии ШЭ2607.

Технические условия
(с Изменениями 1-14)



Руководитель органа по сертификации

[Handwritten signature]
подпись

И.А.Роцин

инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

Е.В. Карпов

инициалы, фамилия