



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБО

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР007.Н.00526
(номер сертификата соответствия)

033349
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью ООО НПП «ЭКРА».
ИНН: 2126001172, ОГРН: 1022101135726. Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, пр-кт И. Я. Яковлева 3, помещение 541.
Телефон: +7 (8352) 22-01-10, e-mail: ekra@ekra.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью ООО НПП «ЭКРА».
ИНН: 2126001172, ОГРН: 1022101135726. Адрес производства: 428020, Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, пр-кт И. Я. Яковлева 3.
Телефон: +7 (8352) 22-01-10, e-mail: ekra@ekra.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества».
ОГРН: 1153926025901. Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 7/11, офис 101 В. Тел.: +7 (909) 785-99-88. Свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Устройство стабилизации напряжения постоянного тока, серии УСНПТ, с номинальным выходным током от 100 до 2500 А, выпускаемое по ТУ 27.11.50-057-20572135-2016. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 12.1.004-91, п. 2.2 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ ИЕС 60695-10-2-2013 «Испытания на пожароопасность. Часть 10-2. Чрезмерный нагрев. Испытание давлением шарика», ГОСТ 27484-87 (МЭК 695-2-2-80) «Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания горелкой с игольчатым пламенем», ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) «Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагретой проволокой».

код ОКНД
27.11.50
код ТИ ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 00966/ЕМ-16 от 11.03.2022 года. ИЛ «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества».
№ НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия)

ТУ 27.11.50-057-20572135-2016, сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № 20.0913.026 от 22.07.2020 года, выдан ОС Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» рег. № РОСС RU.0001.21П А45.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.03.2022 г. по 10.03.2027 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Секерин Е.С.