



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБО

www.nsopb.pф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ **НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.067.Н.00107**

(номер сертификата соответствия)

**028219**

(счетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «ЭКРА» (ООО НПП «ЭКРА»). Адрес: 428020, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, проспект И. Я. Яковлева, 3, помещение 541. ОГРН: 1022101135726. Телефон +78352220110, факс +78352220110, адрес электронной почты: ekra@ekra.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «ЭКРА» (ООО НПП «ЭКРА»). Адрес: 428020, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, проспект И. Я. Яковлева, 3. ОГРН: 1022101135726. Телефон +78352220110, факс +78352220110.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС ООО «ЭкспертТест». 121357, г. Москва, ул. Ватутина, д.16, к.3, пом.1. Телефон 8 (499) 995-17-50, факс 8 (499) 995-17-50, адрес электронной почты experttest@mail.ru. ОГРН: 1167746783071. Свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.067 от 13.07.2017 г., выданное Ассоциацией «НСОПБ».

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Шкафы защит присоединений, предназначенные для выполнения системы релейной защиты и автоматики (РЗА) серии ШЭ2607, номинальным переменным током 1; 5 А, номинальным напряжением переменного тока 100 В, на номинальное напряжение оперативного постоянного или выпрямленного тока 110; 220 В, номинальное напряжение оперативного переменного тока 220 В, выпускаемые по ТУ 3433-016-20572135-2000 «ШКАФЫ ЗАЩИТ ПРИСОЕДИНЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 110 И 220 КВ СЕРИИ ШЭ2607». Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ГОСТ ИЕС 60695-10-2-2013 «Испытания на пожароопасность. Часть 10-2. Чрезмерный нагрев. Испытание давлением шарика». ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) «Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагретой проволокой». ГОСТ 27484-87 (МЭК 695-2-2-80) «Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания горелкой с игольчатым пламенем».

код ОК 034-2014 (ОКПД2)  
27.12.31

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол сертификационных испытаний № ПИ18-03-26/5 от 26.03.2018 г., ИЛ ООО "ЭкспертТест", Свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.067 от 13.07.2017 г., адрес: 142205, Московская обл., г. Серпухов, п. Пограничный, промзона. Акт о результатах анализа состояния производства № 72ДС/12-2017 от 28.12.2017 г., проведенного органом по сертификации продукции ООО «ЭкспертТест».

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** ТУ 3433-016-20572135-2000 «ШКАФЫ ЗАЩИТ ПРИСОЕДИНЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 110 И 220 КВ СЕРИИ ШЭ2607».

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 27.03.2018 по 26.03.2023



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Скокова

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

С.Б. Калугин