



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsofb.ru, e-mail: nsopb@nsopb.ru

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.067.Н.00187

(номер сертификата соответствия)

028551

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** (наименование и местонахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «ЭКРА» (ООО НПП «ЭКРА»). Адрес: 428020, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, проспект И. Я. Яковлева, 3, помещение 541. ОГРН: 1022101135726. Телефон +78352220110, факс +78352220110, адрес электронной почты: ekra@ekra.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «ЭКРА» (ООО НПП «ЭКРА»). Адрес: 428020, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, проспект И. Я. Яковлева, 3. ОГРН: 1022101135726. Телефон +78352220110, факс +78352220110.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ОС ООО «ЭкспертТест». 121357, г. Москва, ул. Ватутина, д.16, к.3, пом.1. Телефон 8 (499) 995-17-50, факс 8 (499) 995-17-50, адрес электронной почты experttest@mail.ru. ОГРН: 1167746783071. Свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.067 от 13.07.2017 г., выданное Ассоциацией «НСОПБ».

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) Преобразователь частоты серии ЭНН, на номинальное входное/выходное напряжение до 690 В, номинальным выходным током до 1000 А, выпускаемые по ЭКРА.656453.937 ТУ «ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ СЕРИИ ЭНН». Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) ГОСТ ИЕС 60695-10-2-2013 «Испытания на пожароопасность. Часть 10-2. Чрезмерный нагрев. Испытание давлением шарика». ГОСТ 27484-87 (МЭК 695-2-2-80) «Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания горелкой с игольчатым пламенем». ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) «Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагретой проволокой». код ОК 034-2014 (ОКПД2) 27.11.50.120

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол сертификационных испытаний № ПИ18-07-09/2 от 09.07.2018 г., ИЛ ООО "ЭкспертТест", Свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.067 от 13.07.2017 г., адрес: 142205, Московская обл., г. Серпухов, п. Пограничный, промзона. Акт о результатах анализа состояния производства № 72ДС/12-2017 от 28.12.2017 г., проведенного органом по сертификации продукции ООО «ЭкспертТест».

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** ЭКРА.656453.937 ТУ «ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ СЕРИИ ЭНН». (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 10.07.2018 по 09.07.2023



Руководитель  
заместитель руководителя  
**органа по сертификации)**  
(подпись, инициалы, фамилия)

**А.В. Скокова**

**Эксперт (эксперты)**  
(подпись, инициалы, фамилия)

**С.Л. Волкорезов**