

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

НСОПБ.RU.ЭО.ПР.316.Н.00113

№

(номер сертификата соответствия)

35021

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЭКРА» (ООО НПП «ЭКРА»)
(наименование и местонахождение заявителя) Адрес: 428020, Россия, Чувашская Республика – Чувашия, город Чебоксары, проспект И. Я. Яковлева, дом 3, помещение 541.
ОГРН: 1022101135726. Телефон: +78352220110. Адрес электронной почты: ekra@ekra.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЭКРА»
(наименование и местонахождение изготовителя продукции) (ООО НПП «ЭКРА»).
Адрес: 428020, Россия, Чувашская Республика – Чувашия, город Чебоксары, проспект И. Я. Яковлева, дом 3, помещение 541.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС ООО «КВАНТУМ». Адрес: 115280, Россия, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон: 84952300155, факс: 84952300155. Адрес электронной почты: Sert@GLAVROSSERT.RU. ОГРН: 1207700252429. Свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.316 от 10.06.2021 г., выдано Ассоциацией «НСОПБ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Низковольтные комплектные устройства серии ШНЭ800Х, номинальным напряжением 110 и 220 В, выпускаемые по ТУ 3430-022.01-20572135-2006 «Низковольтные комплектные устройства серии ШНЭ800Х. Шкафы оперативного тока». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» п.п 2.2, 2.3; код ОК 034-2014 (ОКПД2) 27.12.31.000
ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) «Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагретой проволокой»; ГОСТ 27484-87 (МЭК 695-2-2-80) «Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания на плохой контакт при помощи накаливаемых элементов». Код ТН ВЭД России 8537 10 9800

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № ПИПР0001/03-2023 от 02.03.2023 г., ИЛ ООО «КВАНТУМ», рег. № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.316 от 10.06.2021 г., адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 3430-022.01-20572135-2006, сертификаты соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № 20.0913.026 от 22.07.2020 года. ISO 9001:2015 № 20.0912.026 от 22.07.2020 года, выданы ОС Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» рег. № РОСС RU.0001.21ГА45.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.03.2023 по 02.03.2028



Руководитель
Заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Рожнова

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

С.А. Малыхин

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsopb.pf